



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86 E-mail root@gumchs.saratov.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО КРАСНОАРМЕЙСКОМУ РАЙОНУ**

3 мкр, д. 4 (пожлепо), г. Красноармейск Саратовская область, Россия, 412800 Тел.: 2-72-01

Предписание № 31/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 10 города Красноармейска Саратовской области»

в лице заведующего Салаховой Ларисы Федоровны

Главный государственный инспектор Красноармейского района Саратовской области по пожарному надзору подполковник внутренней службы Самойлов С.С. в период с 10 часов 00 минут 16 августа 2021 г. по 12 часов 00 минут 27 августа 2021 г. провел плановую выездную проверку с целью надзора за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 города Красноармейска Саратовской области», объекта защиты по адресу: Саратовская область, город Красноармейск, улица Интернациональная, 20.

Проверка проведена совместно с заведующим Салаховой Л.Ф.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в части освещенности), а именно окна для естественного освещения коридора 1 этажа здания закрашены	п.23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года)	01.08.2022г	
2	Отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности на строительные (отделочные) материалы, примененные для отделки потолка в группе «Искорки» на 2 этаже	п.3 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие

предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Главный государственный инспектор
Красноармейского района Саратовской области
по пожарному надзору
подполковник внутренней службы



С.С. Самойлов

« 27 » августа 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 10 города Красноармейска
Саратовской области»

Л.Ф.Салахова

« 27 » августа 2021 г.